



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО  
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ  
Сектор за електроенергетику  
Одељење за електроенергетску инспекцију  
Београд

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)

**КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 3**  
**ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -**  
**ДАЛЕКОВОДИ**

**1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ**

**НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (привредног друштва или предузетника)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Број решења из АПР:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Број лиценце за обављање енергетске делатности:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Напомена: У случају да надзирани субјект није прибавио лиценцу за обављање енергетске делатности преноса електричне енергије и управљања преносним системом, дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом, дистрибуције електричне енергије и управљања затвореним дистрибутивним системом, сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)**

**ПОДАЦИ О ЕНЕРГЕТСКОМ ОБЈЕКТУ**

Назив и напонски ниво енергетског објекта		
Ознака/редни број енергетског објекта		
Локација енергетског објекта	Места прикључења	
	Повезује ТС	
	Дужина трасе далековода	

Име и презиме запосленог (одговорног лица )	
Функција запосленог (одговорног лица)	
Телефон	

<b>2. ДОЗВОЛЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>	
Енергетска дозвола	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Грађевинска дозвола (реконструкције, адаптације, санације, изградња нових објеката)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Употребна дозвола	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Главни пројекати (навести списак уколико постоје)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Пројекти изведеног објекта (навести списак уколико постоје)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
За далековод постоји микро пројекат	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

<b>3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ОПРЕМИ</b>	
Далековод изграђен као ( ваздушни, кабловски или мешовити)	Унети у записник
Подаци о опреми ( пресек водова, врсте стубова, врсте изолатора и остало)	Унети у записник

<b>4. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА</b>	
<b>ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ</b> (Службени гласник РС, бр.145/14.)	
<b>ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ</b> (Службени гласник РС, бр.36/15)	
<b>ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ</b> (Службени гласник РС,бр.25/14.)	
<b>ПРАВИЛНИК</b> о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији; "Службени гласник РС", бр.87/2015	
<b>ПРАВИЛНИК</b> о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; "Службени гласник РС", бр.39/2013	
<b>ПРАВИЛНИК</b> о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V; "Службени лист СРЈ", бр. 61/1995	
<b>ПРАВИЛНИК</b> о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V;"Службени лист СФРЈ", бр. 4/1974 и 13/1978,"Службени лист СРЈ", бр. 61/1995	
<b>ПРАВИЛНИК</b> о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV; "Службени лист СФРЈ" бр. 65/1988 и "Службени лист СРЈ" бр. 18/1992	
<b>ПРАВИЛНИК</b> о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова; "Службени лист СРЈ" бр. 41/1993	
<b>ПРАВИЛА</b> о раду преносног система за пренос електричне енергије "Службени гласник РС", бр.55/2008	
<b>ПРАВИЛНИК</b> о одржавању ЕЕО ЈП ЕМС (за ДВ ЕМС-а)	
<b>ЗБИРКА</b> техничких препорука ЕД Србије (за ДВ ОДС-а)	

<b>5. ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ</b>	
Записник о претходном инспекцијском прегледу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Решење по претходном инспекцијском прегледу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Контрола испуњености мера из решења везаног за претходни инспекцијски преглед (извештаји енергетских субјеката)	<input type="checkbox"/> Да - 2 <input type="checkbox"/> Не - 0

<b>6. ИЗВЕШТАЈИ О ИСПИТИВАЊУ И РЕВИЗИЈАМА</b>	
Преглед ДВ у роковима из Правилника	<input type="checkbox"/> Да - 5 <input type="checkbox"/> Не - 0
Отклоњени сви недостаци из извештаја о прегледу ДВ.	<input type="checkbox"/> Да - 8 <input type="checkbox"/> Не - 0
Мерење отпора уземљења стубова ДВ у року	<input type="checkbox"/> Да - 5 <input type="checkbox"/> Не - 0
Отпори уземљења стубова ДВ задовољавају захтеве <i>Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.</i>	<input type="checkbox"/> Да - 5 <input type="checkbox"/> Не - 0
Уземљење заштитних ужади прописно изведено (уведени у постројења).	<input type="checkbox"/> Да - 2 <input type="checkbox"/> Не - 0
Стубови ДВ нису захваћени већим степеном корозије.	<input type="checkbox"/> Да - 3 <input type="checkbox"/> Не - 0
Стубови без оштећења (не недостају дијагонале и сл.).	<input type="checkbox"/> Да - 5 <input type="checkbox"/> Не - 0
Изолатори и изолаторски ланци без оштећења	<input type="checkbox"/> Да - 3 <input type="checkbox"/> Не - 0
Проводници без оштећења	<input type="checkbox"/> Да - 3 <input type="checkbox"/> Не - 0
Веза стуба са уземљивачем исправна и приступачна.	<input type="checkbox"/> Да - 3 <input type="checkbox"/> Не - 0
Радови у заштитној зони ДВ се изводе у складу са одредбама Закона о енергетици (Заштита електроенергетских објеката).	<input type="checkbox"/> Да - 5 <input type="checkbox"/> Не - 0
Укрштање других објеката са ДВ у складу са <i>Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (сигурносна висина, удаљеност, изолација).</i>	<input type="checkbox"/> Да - 8 <input type="checkbox"/> Не - 0

<b>7. ПРОВЕРЕ ПОЗНАВАЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА И УПУТСТАВА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ПОВЕРЕНО РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	
Извештаји о извршеним проверама	<input type="checkbox"/> Да - 2 <input type="checkbox"/> Не - 0
Обављени лекарски прегледи запослених	<input type="checkbox"/> Да - 2 <input type="checkbox"/> Не - 0

<b>8. ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА</b>	
Стубови ДВ уредно обележени ( број стуба и табла упозорења).	<input type="checkbox"/> Да - 2 <input type="checkbox"/> Не - 0
Растиње на целој траси не угрожава сигурносну удаљеност.	<input type="checkbox"/> Да - 5 <input type="checkbox"/> Не - 0
Темељи стубова у добром стању и без растиња	<input type="checkbox"/> Да - 2 <input type="checkbox"/> Не - 0
Настављање проводника у складу са Правилником	<input type="checkbox"/> Да - 2 <input type="checkbox"/> Не - 0

### РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

Цела контролна листа – Могући укупан број бодова : 72 (100%)

Надзором УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА: \_\_\_\_\_ (     %)

Р.бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1.	Незнатан	96 - 100
2.	Низак	91 - 95
3.	Средњи	85 - 90
4.	Висок	76 - 84
5.	Критичан	75 и мање

ПРИСУТНО ЛИЦЕ

М.П.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ  
ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_