



Република Србија
 МИНИСТАРСТВО
 РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
 Сектор за нафту и гас
 Одељење за инспекцију опреме под притиском
 Београд
 Број: (уписује се број предмета)
 Датум: (уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)

КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 3
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ГАСОВОДИ ЗА ТРАНСПОРТ
ПРИРОДНОГ ГАСА ПРИТИСКА ВЕЋЕГ ОД 16 bar

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА (који обавља енергетску делатност транспорта и управљања транспортним системом за природни гас – оператор транспортног система)

Број решења из АПР:

Број лиценце за обављање енергетске делатности:

Напомена: У случају да надзирани субјект није прибавио лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:

Седиште и адреса:

Пословна јединица (назив и подаци о локацији):

Контакт:

2. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)

2. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14)

3. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Службени гласник РС", број 104/09)

4. Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15)

5. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11)

6. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС”, број 87/15)

3. ПОДАЦИ О КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ГАСОВОД ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА ПРИТИСКА ДО 16 bar

	Питање	Да	Не	Дел.	Напомена
1.	Да ли је прибављена енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта – гасовода?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
2.	Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта-гасовода и његових саставних делова (грађевинска/употребна дозвола) ?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
3.	Да ли је израђена техничка документација за уградњу/постављање гасовода (пројекат за грађевинску дозволу/главни пројекат са извршеном техничком контролом пројекта) ?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
4.	Да ли је на прописан начин извршено испитивање гасовода и његових саставних делова на чврстоћу и непропусност?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
5.	Да ли су сви извештаји, дијаграми и записи о испитивањима испитивањима гасовода и његових саставних делова на чврстоћу и непропусност потписани од стране одговорног извођача радова и лица које врши стручни надзор ?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
6.	Да ли су дужине гасовода и саставни делови гасовода који су наведени у извештајима, дијаграмима и записима о испитивањима на чврстоћу и непропусност идентични са дужинама гасовода и саставним деловима гасовода који су набројани у употребној дозволи?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
7.	Да ли је израђен елаборат о пуњењу гасовода природним гасом, пре пуштања у рад гасовода и његових саставних делова?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
8.	Да ли постоји извештај о испитивању изолационог материјала који се наноси на гасовод, као пасивна антикорозивна заштита гасовода?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
9.	Да ли постоји извештај о визуелном прегледу изолације на гасоводу пре затрпавања гасовода ?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
10.	Да ли постоји извештај о испитивању изолације на гасоводу високонапонским детектором пре затрпавања гасовода?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
11.	Да ли постоје документа и записи у писаном или електронском облику у којима се налазе резултати мерења и све интервенције на системима катодне заштите, као активна антикорозивна заштита гасовода ?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	

12.	Да ли се води посебна евиденција у писменој и/или електронској форми о коришћењу, контролисању и одржавању гасовода и његових саставних делова која се врше у складу са тачком 10. стандарда SRPS EN 1594?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
13.	Да ли је гасовод израђен од цеви од угљеничних или нисколегираних дезоксидованих челика одговарајућег квалитета и цевних елемената и запорних органа који су у складу са прописаним стандардима за које као производе постоје одговарајући сертификати о квалитету (атести)?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
14.	Да ли је заваривање гасовода изведено у складу са SRPS EN 12732?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
15.	Да ли је квалификација технологије заваривања спроведена у складу са SRPS EN ISO 15614-1?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
16.	Да ли је заваривачке радове при изградњи гасовода изводило правно лице које испуњава услове у складу са SRPS EN ISO 3834-2?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
17.	Да ли је стручна оспособљеност заваривача, односно оператера заваривања у складу са SRPS EN 287-1, односно SRPS EN ISO 14732?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
18.	Да ли постоји извештај или запис о визуелном прегледу свих заварених спојева на гасоводу након заваривања од стране лица чија је стручна оспособљеност потврђена у складу са SRPS EN ISO 9712, и то најмање за ниво II?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
19.	Да ли постоји извештај о испитивању заварених спојева на гасоводу методама без разарања од стране правног лица акредитованог према SRPS ISO/IEC 17025, а које је извршило физичко лице чија је стручна оспособљеност потврђена у складу са SRPS EN 473, и то најмање за ниво II?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
20.	Да ли је траса гасовода видно обележена посебним ознакама које су постављене на прописан начин?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
21.	Да ли је због контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном крају заштитне цеви на прописан начин уграђена одушна цев пречника најмање 50 mm?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	

22.	Да ли су мерне, регулационе и мерно-регулационе станице у погледу функционалних захтева израђене у складу са SRPS EN 1776 и SRPS EN 12186 ?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
23.	Да ли су мерне, регулационе и мерно-регулационе станице ограђене на прописан начин?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
24.	Да ли су на улазним и излазним гасоводима мерних, регулационих и мерно-регулационих станица на прописан начин уграђене противпожарне славине?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
25.	Да ли су запорни органи на гасоводу смештени у блок станицама?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
26.	Да ли су блок станице ограђене на прописан начин?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
27.	Да ли су запорни органи називног отвора већег од 100 mm опремљени обилазним водом са два вентила који служе за изједначавање притиска у секцијама гасовода при отварању запорног органа и за пригушивање протока гаса?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
28.	Да ли су на деоницима гасовода између два запорна органа уграђени уређаји за испуштање природног гаса у атмосферу вертикално на горе?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
29.	Да ли су чистачке станице опремљене запорним органом?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
30.	Да ли чистачке станице имају индикатор за визуелно праћење пролаза чистача?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
31.	Да ли су на чистачким кутијама на прописан начин уграђене издувне цеви вертикално на горе?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
32.	Да ли су чистачке станице ограђене на прописан начин?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
33.	Да ли су компресорске станице у погледу функционалних захтева израђене у складу са SRPS EN 12583?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
34.	Да ли компресорска станица има запорне органе за затварање довода и одвода гаса?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
35.	Да ли мерне, регулационе и мерно-регулационе станице, као и компресорске станице имају систем за даљински надзор и управљање којим се обезбеђује даљински пренос података који су прописани?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	

36.	Да ли су постоје исправе о усаглашености за појединачну стандардну опрему под притиском која је произведени према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), а која је уграђена у мерне, регулационе и мерно-регулационе станице, чистачке станице, блок станице и компресорске станице?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
37.	Да ли је на прописан начин означена знаком усаглашености појединачна стандардна опрема под притиском која је произведени према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), а која је уграђена у мерне, регулационе и мерно-регулационе станице, чистачке станице, блок станице и компресорске станице?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	

4. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРАНСПОРТА И УПРАВЉАЊА ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМОМ ЗА ПРИРОДНИ ГАС

	Питање	Да	Не	Дел.	Напомена
1.	Да ли оператор транспортног система има најмање једно запослено лице са положеним стручним испитом за обављање послова техничког руковођења у објектима за транспорт природног гаса?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
2.	Да ли оператор транспортног система има најмање три запослена лица са положеним стручним испитом за обављање послова руковања у објектима за транспорт природног гаса?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
3.	Да ли оператор транспортног система има најмање три запослена лица са положеним стручним испитом за обављање послова одржавања у објектима за транспорт природног гаса?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	

Напомена: У случајевима када приликом инспекцијског надзора није могуће одговорити на сва питања у овој контролној листи (на пример: нема компресорских станица, блок станица, чистачких станица,...), сматра се да је одговор на таква питања „да“

Важна напомена:

У случају када је као одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања код којих је оваква опција понуђена) обавезно је да се у колони „Напомена“ образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио прописане захтеве у складу са начелом сразмерности.

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	103
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	од 101 до 103	од 98 до 100	од 94 до 97	од 90 до 93	89 и мање
Степен ризика у односу на остварени број бодова је:					
			незнатан	<input type="checkbox"/>	
			низак	<input type="checkbox"/>	
			средњи	<input type="checkbox"/>	
			висок	<input type="checkbox"/>	
			критичан	<input type="checkbox"/>	

Присутно лице

Инспектор опреме под притиском
