



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО  
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Сектор за нафту и гас  
Одељење за инспекцију опреме под притиском  
Београд

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)

**КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 1**  
**ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ**

**1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ**

ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (енергетског субјекта или другог правног лица/  
предузетника)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Да ли је надзирани субјект енергетски субјект (обавља енергетску делатност)?  Да  Не

**Напомена:**

У случају када је надзирани субјект енергетски субјект, односно субјект који обавља енергетску делатност одговор је „Да“.

У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није енергетски субјект, односно субјект који не обавља енергетску делатност одговор је „Не“.

Одговор на ово питање се не бодује.

Број решења из АПР:

Број лиценце за обављање енергетске делатности: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код енергетског субјекта)

**Напомена: У случају да надзирани субјект обавља енергетску делатност према Закону о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14), а да није прибавио лиценцу за обављање енергетске делатности сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)**

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:

Седиште и адреса:

Пословна јединица (назив и подаци о локацији):

Контакт:

**2. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА**

1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)
2. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14)
3. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Службени гласник РС", број 36/09)
4. Закон о тржишном надзору ("Службени гласник РС", број 92/11)
5. Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/11 и 75/13)
6. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11)
7. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11)
8. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС”, број 87/15)
9. Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Службени лист СФРЈ", бр. 24/71 и 26/71- испр. и „Службени гласник РС”, бр. 87/11 и 24/12)

**3. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ У КОМЕ СЕ НАЛАЗИ ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ**

	Питање	Да	Не	Напомена
1.	Да ли је прибављена енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	

**Напомена: Енергетска дозвола се прибавља само за изградњу енергетских објеката у складу са чланом 30. према Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) и ако није у питању енергетски објект сматра се да је одговор „да“**

2.	Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта (грађевинска/употребна дозвола) ?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
3.	Да ли је израђена техничка документација за уградњу/постављање опреме под притиском (пројекат за грађевинску дозволу/главни пројекат са извршеном техничком контролом пројекта) ?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	

**4. ПОДАЦИ О ОПРЕМИ ПОД ПРИТИСКОМ (посуде под притиском, опрема под притиском која се загрева пламеном или на други начин, цевоводи, сигурносни уређаји, помоћни уређаји под притиском и једноставне посуде под притиском)**

	Питање	Да	Не	Дел.	Напомена
1.	У случају када власник и корисник нису исто лице, да ли су њихови међусобни односи везани за коришћење опреме под притиском, чување документације и сви прописани захтеви за исправно и безбедно коришћење опреме под притиском уређени уговором?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		

**Напомена:**

**Ако је власник истовремено и корисник опреме под притиском сматра се да је одговор „да“.**

2.	Да ли постоји списак опреме под притиском?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
----	--	---------------------------------------	---	--	--

3.	Да ли за опрему под притиском постоји техничка документација која је добијена од произвођача предметне опреме под притиском?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
4.	Да ли за опрему под притиском постоје исправе о усаглашености?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		
5.	Да ли је опрема под притиском на прописан начин означена знаком усаглашености?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова		

**Напомена: За посуде под притиском и опрему која се загрева пламеном или на други начин који су произведени пре 01. јула 2012. године, односно који су произведени по старим прописима, проверава се да ли за такву опрему постоји уверење о прегледу конструкције и првом испитивању притиском или котловска исправа/ревизиона књижица и да ли је натписна плочица на таквој опреми обележена жигом инспектора.**

6.	Да ли је извршено разврставање опреме под притиском на опрему ниског нивоа опасности и опрему високог нивоа опасности?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
7.	Да ли су за опрему под притиском високог нивоа опасности издати евиденциони листови од стране именованог тела за разврставање опреме под притиском?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
8.	Да ли су извршени прегледи и испитивања опреме под притиском на прописан начин и у прописаним роковима?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
9.	Да ли о извршеним прегледима и испитивањима опреме под притиском постоје одговарајући записници и по потреби извештаји или записи о додатним испитивањима?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
10.	Да ли су за опрему под притиском издати ревизиони листови од стране именованог тела за прегледе и испитивања опреме под притиском у којима су унети сви подаци који су прописани?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
11.	Да ли је у прописаном року извршено испитивање и подешавање сигурносних уређаја који су уграђени на опреми под притиском од стране лица акредитованог по SRPS ISO IEC 17025?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	
12.	Да ли су издати извештаји о испитивању и подешавању сигурносних уређаја који су уграђени на опреми под притиском и стављене пломбе на сваки сигурносни уређај?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 1 бод	

**Важна напомена:**

У случају када је као одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања код којих је оваква опција понуђена) обавезно је да се у колони „Напомена“ образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио прописане захтеве у складу са начелом сразмерности.

## РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	53
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	од 51 до 53	од 48 до 50	од 45 до 47	од 41 до 44	40 и мање
<b>Степен ризика у односу на остварени број бодова је:</b>					
			незнатан	<input type="checkbox"/>	
			низак	<input type="checkbox"/>	
			средњи	<input type="checkbox"/>	
			висок	<input type="checkbox"/>	
			критичан	<input type="checkbox"/>	

Присутно лице

Инспектор опреме под притиском

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_